WYMAGANIA TECHNICZNO - JAKOSCIOWE:

Oferowana stolarka okienna PCV, winna być wykonana zgodnie z załączonymi rysunkami oraz powinna spełniać następujące n/w wymagania i posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej (art.10 ust.2 pkt. 1 b prawa budowlanego – Dz. U. z 2000 roku Nr 106 poz. 1126 z późn. zmianami)

- Okna wykonane z profilu pięciokomorowego z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) o kolorze białym, szerokość profilu nie mniejsza niż 74 mm, grubość ścianki zewnętrznej nie mniejsza niż 3 mm, konstrukcja okien wzmacniana kształtownikiem stalowym zamkniętym o grubości ścianki nie mniejszej niż 1.25 mm, wyposażone w mikrowentylację oraz szczeliny infiltracyjne. Listwa szkląca zaokrąglona.

  Zamawiający nie dopuszcza wykonania stolarki z profili PCV, do których produkcji użyto destruktu PCV.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.31.07.1998 r. w *sprawie systemu oceny jakości*.....(Dz. U. nr. 113 poz.728) na oferowana stolarkę PCV i ALU wymagane jest przedłożenie Aprobaty Technicznej wraz z załączeniem protokołu aktualnych badań wyrobu na zgodność z w/w aprobatą , wykonanych przez certyfikowane Laboratorium Techniki Budowlanej. W dniu dostawy stolarki należy przedłożyć deklarację zgodności na wykonaną partię wyrobów.

- Wymagana wodoszczelność oferowanej stolarki okiennej: nie mniejsza niż 450 Pa (klasa 4A wg PN-EN 12208 : 2001), ugięcie profilu przy obciążeniu wiatrem nie większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210 : 2001-klasa C). Należy dołączyć dokument potwierdzający.

- Szyby zespolone jednokomorowe o współczynniku przenikania min. U=1,0 W m^2K, (ciepła ramka wg normy EN ISO 10077-1 w pakietach szybowych). Należy dołączyć świadectwo badań.

- Zastosowane okucia rozwieralne i rozwieralno-uchylne (R+RU) winne być dostosowane do własnego ciężaru oraz do obciążeń eksploatacyjnych wraz z możliwością regulacji (winny posiadać Certyfikat Zgodności). Zastosowane okucia obwiedniowe z narożnikiem antywyważeniowym, rozszczelnieniem przy RU, przy oknach uchylnych system podwójnej blokady uchyłu. Klamka aluminiowa w kolorze białym.

Szczegóły dotyczące stolarki okiennej PCV, zamieszczono na załączonych rysunkach.

Wymagany minimum 5-letrni okres gwarancji na oferowaną stolarkę okienną PCV,