Tablica Główna TG istn.

istn. 230/400V
1,6(6)A

3xSWN 121
230V

YDY 4x1,5
6xDY 2,5

Ska

6A

IWO istn.
100/5A
kl. 0,5 leg.

automatyka SZR diagram 280

Q1 Q3 Q2

80 A

SZR – 200A

Q1 . Q3 blokada mechaniczna

12xNH-00

szyny Cu 12x5mm

230/400V 50Hz

L1,L2,L3,N

63A TR-5 I piętro
63A TR-6 II piętro
63A TR-7 III piętro
35A TR-8 III piętro
35A JHARS parter
32A YDY 5x10 proj. TA archiwum parter
25A TR-5/01 I piętro
40A TR-6 II piętro
63A serwer parter
25Aistn. YDY 5x10 istn. TSK sala konferencyjna
32A YDY 5x10 proj. TR-3 parter
32A RW wymiennikownia parter

zabezpieczenia odm.
3xAD 91 06
5xMB 116
MB C20 rez.

5xLgY 25 w korytku proj.

YKY 4x120 proj.

NHXH FE180/E 90 3x1,5 proj.

YKSY 14x1,5 sterowanie

NHXH FE180/E 90 3x1,5 proj.

WG P.POŻ.
istn. HC 203-250A

MC 102A

* PLOMBOWAĆ

PEN

R<30ohm

YAKY 4x120 istn.

NHXH FE180/E 90 3x1,5 proj.

Wyłączenie p.poż.
Wyłączenie p.poż.
Wyłączenie p.poż.

przycisk p-poż.

GWP

Główny wyłącznik pożarowy

wejście główne
WG. P.POŻ.
ISTN.do wymiany

RA
Układ dozoru i automatyki

G

agregat prądotwórczy typ. VISA P-100
100 kVA / 80 kW
w pom. hydroforowni

ZK- 1028 istn.

PBD2
400A

200 A

160 A istn.

PE N

R<30ohm

YAKY 4x70 pl. bud. GIORDZIO

YAKY 4x240 Bierkowice Worwet

YAKY 4x240 Stacja Oceny Nasion ZK-1029

Ochrona przed dotykiem pośrednim
szybkie wyłączenie zasilania
Układ TN-C-S

POKÓJ KOMPUTEROWY 30
Pi= 16x350 =5600W
Ps= 2,24 kW

TK-1 Pi=15,05 kW Ps=6,02 kW
TK-2 Pi=5,95 kW Ps=2,38 kW
TK-3 Pi=14,3 kW Ps=5,7 kW

YDY 5x10 w korytku proj.
YDY 3x2,5

4 K

R304 25 A

P312 C16A-30mA

UPS
40kVA istn.

TRK, TRK-1 proj.
Tablica zasil. komputerów

PARTER

Ogółem:
Ps=62 kW
Is= 99,6 A
istn. przekładniki
IWO 100/5 A
zab. w złączu istn.
160A

Prac. projektowa:	Z.U.-H. "HME" Opole, ul. Ozimska 8		**Obiekt:**	Budynek "A" Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii	
Zamawiający:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu		**Adres:**	Opole, ul. Wrocławska 170	
Temat rysunku:	**Skala:**	**Imię i nazwisko:**	**Specjalność:**	**Data i podpis:**	**Nr rys.:**
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	**Projektował:**	mgr. inż. E. Mrugała Nr upraw. 201/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	wrzesień 2015	**3**
	Sprawdził:	mgr. inż. K. Giesa Nr upraw. 195/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	wrzesień 2015	